

# 報 道 資 料

平成28年10月28日  
奈良県水道局総務課、業務課  
担当：郡、浅田  
直通：0742-20-4621

## 御所浄水場における次亜塩素酸ナトリウムの流出について

本日、奈良県水道局御所浄水場において次亜塩素酸ナトリウムが場外に流出しましたので、その概要と対応について、お知らせします。

なお、流出に伴い人に影響が及ぶことはありません。

また、浄水場から受水市町村への送水には影響がないことから、一般家庭への給水に影響が及ぶことはありません。

### 【概 要】

- ・発生日時 平成28年10月28日(金) 6時30分頃
- ・発生場所 奈良県御所市戸毛367-2  
奈良県広域水道センター御所浄水場 原水配管室
- ・流出物質 次亜塩素酸ナトリウム
- ・流出量 約3 m<sup>3</sup>
- ・流出範囲 一級河川曾我川へ続く水路
- ・流出の影響  
水路 若干の塩素臭あり、白濁及び体長3 cm程度の魚数十匹のへい死が認められる。  
河川 塩素臭なし、白濁及び魚類のへい死は認められず。  
11時30分時点での水質検査の結果、水路及び河川とも次亜塩素酸ナトリウムで生成される塩素は検出されず。
- ・流出原因 設備工事に伴う仮設配管の施工不良（復旧工事完了済み）

### 【対 応】

- ・流出確認後、直ちに排水ポンプを停止
- ・流出水路への中和剤投入（現在も継続中）
- ・引き続き現場の監視を行うとともに、影響の拡大防止に努めます。

### 〈参 考〉

次亜塩素酸ナトリウム

- ・プールの殺菌、上下水道の殺菌消毒、家庭用の殺菌・消毒・漂白剤に幅広く使用されているアルカリ性の塩素臭のする液体。