

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
奈良朱雀高校	2-1~2-3	校舎棟	補強済	—		
奈良朱雀高校	5-1~5-3	屋内運動場	補強済	—		
奈良朱雀高校	7	格技場	補強済	—		
奈良朱雀高校	13	WC棟	補強済	—		
奈良朱雀高校	18	教室管理棟	0.21	15.4	耐震補強(2019)	仮設校舎を設置、設置までの間応急補強を実施
奈良朱雀高校	19	教室管理棟	0.18	14.1	耐震補強(2019)	仮設校舎を設置、設置までの間応急補強を実施
奈良朱雀高校	20	クラブハウス棟	新耐震	—		