

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
奈良高校（法蓮学舎）	1	管理特別教室棟	0.32	15.6	校地移転(2022)	【応急補強】 仮校舎に普通教室を先行移動、2～3階の極脆性柱4本にスリット工を実施、階段室の窓等一部開口部を閉塞し壁にして、強度を向上
奈良高校（法蓮学舎）	2-1～2-2	管理教室棟・普通特別教室棟	0.17	9.4	校地移転(2022)	【使用停止】 仮設校舎を設置、設置までの間城内学舎を利用
奈良高校（法蓮学舎）	3	普通特別教室棟	0.28	10.8	校地移転(2022)	【使用停止】 仮設校舎を設置、設置までの間城内学舎を利用
奈良高校（法蓮学舎）	4	校舎棟	0.11	11.2	校地移転(2022)	【使用停止】
奈良高校（法蓮学舎）	6-1～6-2	格技場・倉庫	補強済	—		
奈良高校（法蓮学舎）	7-1～7-2	屋内運動場	0.05	15.2	校地移転(2022)	【使用停止】 仮設体育館を設置、設置までの間城内学舎等を利用
奈良高校（法蓮学舎）	16	図書・視聴覚室	新耐震	—		
奈良高校（法蓮学舎）	17	教室棟	新耐震	—		
奈良高校（法蓮学舎）	20	部活動振興館	新耐震	—		
奈良高校（法蓮学舎）	21-1～21-2	格技場プール付属室	新耐震	—		