

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
奈良高校（城内学舎）	101	管理特別教室棟	0.34	11.0	取壊し(2020)	【応急補強】 Is値の低いゾーンの特別教室を使わず、高軸力を受ける1階柱を応急補強
奈良高校（城内学舎）	107	特別教室棟	0.56	19.5	取壊し(2020)	【応急補強】 1階コンクリートブロック壁を鉄骨で応急補強
奈良高校（城内学舎）	108	特別教室棟	0.72	16.0		
奈良高校（城内学舎）	134	特別普通教室棟	0.61	24.0	取壊し(2020)	【応急対応】 屋上の立入り禁止 受水槽の水量減による重力の軽減
奈良高校（城内学舎）	138	普通・特別教室棟	新耐震	—		
奈良高校（城内学舎）	139	セミナーハウス	新耐震	—		
奈良高校（城内学舎）	142	屋内運動場	新耐震	—		
奈良高校（城内学舎）	143	格技場	新耐震	—		