

【高等学校耐震化状況】

| 学校名 | 棟番号 | 棟名 | 耐震化種別 最小Is値 | 採用 コンクリート強度 (N/mm ²) | 耐震化予定 | 耐震化までの安全対策 |
|------|-----|---------|----------------|--|-------|------------|
| 平城高校 | 2 | 屋内運動場 | 補強済 | — | | |
| 平城高校 | 4 | 管理教室棟 | 補強済 | — | | |
| 平城高校 | 12 | 格技場 | 新耐震 | — | | |
| 平城高校 | 13 | 教室棟 | 新耐震 | — | | |
| 平城高校 | 18 | クラブハウス | 新耐震 | — | | |
| 平城高校 | 22 | 特別普通教室棟 | 0.82 | 19.2 | | |
| 平城高校 | 23 | 特別普通教室棟 | 補強済 | — | | |
| 平城高校 | 24 | 特別普通教室棟 | 補強済 | — | | |
| 平城高校 | 25 | 特別普通教室棟 | 0.72 | 20.6 | | |