

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
大宇陀高校	1、27	管理特別教室棟	0.21	8.2	改築 (2020年度～)	【使用停止】 仮設校舎を設置、設置までの間校内別校舎を利用
大宇陀高校	2	特別教室棟	補強済	—		
大宇陀高校	3-1～3-2	普通教室棟	0.30	9.8	改築 (2020年度～)	【応急補強】 1階の第2種構造要素柱9本を鉄骨支柱等で補強、1～3階の袖壁付き極脆性柱9本にスリット工を実施
大宇陀高校	7	格技場	0.38	9.8	使用停止 (2019年度)	【使用停止】
大宇陀高校	8	図書館	補強済	—		
大宇陀高校	9	屋内運動場	補強済	—		
大宇陀高校	24	体育場	新耐震	—		
大宇陀高校	28	クラブハウス	新耐震	—		