

耐震検討チーム検討施設一覧(段階別)

参考
(第2回チーム会議資料)

H31.4.23現在
行政経営・FM課

段階	No	所管	施設名	棟名	グループ	面積	最小Is値	備考
(1) 4月23日チーム会議	1	地域	美術館	旧館	①	2,475	0.15	18棟
	2		美術館	新館接続棟	②	2,808	0.39	
	3		民俗博物館	民俗博物館	②	4,249	0.36	
	4	福医	登美学園	中軽度棟	②	756	0.45	
	5		筒井寮	本館	②	1,146	0.43	
	6		筒井寮	給食・浴場棟	②	409	0.36	
	7		筒井寮	東渡り廊下棟	①	18	0.05	
	8		筒井寮	西渡り廊下棟	①	18	0.05	
	9		薬事研究センター	本館	③	660	0.10	
	10	産雇	競輪場	中央スタンド	①	1,460	0.03	
	11		競輪場	東サイドスタンド	①	924	0.16	
	12	農林	中央卸売市場	郵便局	④	124	0.39	
	13	県マ	吉野土木事務所	本館	④	718	0.46	
	14	独法	県立医科大学	一般教育校舎	①	984	0.26	
	15		県立医大付属病院	旧館棟	①	2,228	0.16	
	16		県立医大付属病院	管理棟	①	4,343	0.23	
	17		県立医大付属病院	医局棟	③	1,634	0.18	
	18		西和医療センター	病院本館・南病棟	①	13,744	0.29	
(2) 5月下旬チーム会議	19	地域	文化会館	会館	①	14,700	0.16	14棟
	20	くらし	檀原公苑	弓道場	①	267	0.27	
	21	産雇	競輪場	第1投票所	①	2,578	0.21	
	22		競輪場	第1払戻所	①	610	0.10	
	23	農林	南部農林所長公舎	職員公舎	③	70	0.14	
	24		南部農林職員公舎	職員公舎	③	58	0.18	
	25		南部農林振興事務所	本館事務所	④	542	0.53	
	26		南部農林土地改良課	事務室	④	165	0.36	
	27		家畜保健業務第1課	庁舎本館	④	742	0.57	
	28	家畜保健業務第2課	本館	④	382	0.45		
	29	県マ	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	④	109	0.39	
	30		吉城園	茶室	①	184	0.60	
31	警察	生駒警察署	生駒警察署	③	1,070	0.25		
32	独法	県立医大付属病院	A病棟(高層棟)	②	19,100	0.56		
(3) (1) (2) 以降対応分	33	総務	消防学校	本館	④	1,544	0.54	14棟
	34	地域	県立大学	4号館北館	②	2,167	0.37	
	35	農林	中央卸売市場	関連商品売場棟1	④	7,207	0.55	
	36		中央卸売市場	関連商品売場棟2	④	580	0.53	
	37		中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)	④	3,925	0.49	
	38		森林技術センター	木材加工実験棟	③	797	0.21	
	39	森林技術センター	研修館	④	333	0.48		
	40	森林技術センター	本館	④	736	0.34		
	41	県マ	五條土木事務所	庁舎(本館)	③	483	0.27	
	42		奈良土木事務所	本館	④	945	0.46	
	43	県マ	浄化センター	最初沈殿池上屋	④	165	0.32	
	44		浄化センター	最初沈殿池上屋	④	174	0.33	
	45		浄化センター	汚泥ポンプ棟	④	486	0.50	
	46	独法	県立医科大学	大学本館	④	1,731	0.36	
(4) その他	47	総務	消防学校	屋内訓練場	③	604	0.13	代替施設確保
	48	福医	登美学園	指導訓練棟	①	319	0.06	使用中止
	49	内吉野保健所	本館	⑤	737	0.60	最小Is値0.6以上	
	50	産雇	競輪場	県事務所	⑤	434	0.60	最小Is値0.6以上
	51	県マ	五條土木事務所	庁舎(増築棟)	⑤	504	0.63	最小Is値0.6以上
	52		吉野土木事務所	本館(2)	⑤	266	0.62	最小Is値0.6以上
	53	警察	高田警察署	高田警察署	⑤	2,411	0.70	最小Is値0.6以上
	54		郡山警察署	郡山警察署	⑤	2,000	0.63	H30耐震改修工事済

移転時期が未定で長期にわたるため、応急補強での利用が可能か専門家の意見を聴取