

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

| 建物用途 | 防災査察実施件数 | 是正指導対象件数 | 主な違反内容 |
|--------|----------|----------|--|
| 集会場 | 3 (2) | 3 (2) | ・ 防火戸の作動不良 ・ 排煙窓の作動不良 等 |
| ホテル・旅館 | 3 (1) | 3 (1) | ・ 非常用照明設備の球切れ、バッテリー切れ ・ 防火戸の作動不良 ・ 避難通路に物品が置かれている 等 |
| 寄宿舍 | 3 (3) | 0 (0) | |
| 物品販売店舗 | 1 | 1 | ・ 非常用照明設備の球切れ、バッテリー切れ ・ 防火戸の作動不良 ・ 避難通路に物品が置かれている 等 |
| 公衆浴場 | 2 (1) | 2 (1) | ・ 露天風呂内木造建築物の一部に腐食 等 |
| 事務所 | 1 | 1 | ・ 防火戸の作動不良 等 |
| 合計 | 13 (7) | 10 (4) | |