

【案件】県立学校施設にかかるアスベスト調査結果について

H24.4.12
学校支援課

1. 調査の経緯

平成23年9月、土木部において、補強設計におけるアスベストの取り扱いについて確認を行っていた際、高田高校音楽教室の天井吹付材にアスベストが含有している可能性があることから、成分分析調査を実施した結果、含有が判明した。このことを受け、他に同様の吹き付け等がないか、再度、全県立学校でアスベストの調査を実施。

2. 調査結果の概要

(1) 調査対象及び調査結果

調査対象	分析箇所	分析調査結果 ※含有判明箇所
県立学校43校 (約4,700箇所)	21校57箇所	2校10箇所

(2) 含有判明箇所

- ①大和広陵高校（北葛城郡広陵町的場401）
普通特別教室棟 大会議室(4F)、東西階段(1F～4F)の8箇所 計9箇所
- ②明日香養護学校（高市郡明日香村川原410）
第4棟 廊下 1箇所

(3) アスベストの種類

クリソタイル（白石綿）

3. 対応

(1) 空気中のアスベスト濃度測定の実施（H24.3.26）

【結果】（空気1リットル当たりの総繊維の本数<f/L>）

- ①大和広陵高校（9箇所） … 各箇所とも0.056本/L
- ②明日香養護学校（1箇所） … 0.28本/L

※健康に影響のない一般環境中の石綿濃度は、1本～10本/L <WHO(世界保健機関)>

(2) アスベスト封じ込め工事の実施（H24.3.28～3.31）

現状で健康に影響はないものの、念のため、直ちに工事を実施

(3) 報道発表及び保護者への連絡

3/29(木)に報道発表を行うとともに、生徒及び保護者には各学校よりお知らせ。