

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
香芝高校	2	屋内運動場	補強済	—		
香芝高校	6	格技場	新耐震	—		
香芝高校	9	クラブハウス	新耐震	—		
香芝高校	12	管理教室棟	0.81	24.0		
香芝高校	13	教室棟	補強済	—		
香芝高校	14	教室棟	補強済	—		
香芝高校	15	教室棟	0.78	24.0		