

平成31年1月10日

建設業者の皆様へ

### 解体工事時におけるLPガス配管の確認について

去る平成30年10月19日に解体工事中の住宅において、作業中に埋設管が破損し、LPガスが漏えいする事故が起きました。

今回は重大な事故に至りませんでした。LPガスの漏えいは火災・爆発等による人身事故に繋がる可能性があります。過去に使用していたLPガス配管を調査していなかった事が原因です。

つきましては、事故再発防止のため、下記についてご留意いただきますようお願いいたします。

### 記

○LPガスを使用していない建物の解体作業であっても、ガス配管が埋設されている可能性を考慮し、十分な調査及び確認を行うこと。

奈良県地域振興部エネルギー政策課  
エネルギー保安係  
〒630-8501 奈良市登大路町30番地  
TEL : 0742-27-5422 (ダイヤル)