

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化状況	安全対策など
大宇陀高校	1,27	管理特別教室棟	取り壊し済	—		
大宇陀高校	2	特別教室棟	補強済	—		
大宇陀高校	3-1~3-2	普通教室棟	0.37	9.8	改築(2020~)	【応急補強】 スリット工事、開口閉塞工事を実施
大宇陀高校	7	格技場	0.38	9.8	—	【使用停止】
大宇陀高校	8	図書館	補強済	—		
大宇陀高校	9	屋内運動場	補強済	—		
大宇陀高校	24	体育場	新耐震	—		
大宇陀高校	28	クラブハウス	新耐震	—		
大宇陀高校		新管理特別普通特別教室棟	新耐震	—	令和3年度供用開始	