坪内道路

隣地境界線207,510

三条条間北小路

西一坊防間東小路

① 団体集合施設
FL=65,80

② 飲食・交流施設
FL=65,80

③ 観光案内・物販施設
FL=65,80

復原遣唐使船

注輪塔

シェルター
N-LED x 78

シェルター
N-LED x 168

ケーブル支持金具

ミスト散布装置用配線立下

ミスト散布装置

非常警報電源

以降間引配線

EM・CE5.5'-3C

▲延焼ライン（3m）

▲2棟間外壁中心線

K・1L-1

前面道路
幅員23m
法定42m2号道路
道路中心線

隣地境界線91,263

隣地境界線39,403

隣地境界線50,402

隣地境界線164,446

HWL=65,50
LWL=65,15
池底=65,00

イ	ロ		
EM・CE5.5'-3C×4		(108) R1.2	(109) R1.2
EM・CE5.5'-3C×4		(110) R1.2	(111) R1.2
EM・CE5.5'-3C		(7)	
EM・CE5.5'-3C		(329)	
EM・CE5.5'-3C		(330)	
EM・CE5.5'-3C		(335)	

凡例

記号	名称
	電灯分電盤
	照明器具 (LED)
—●—	異種管接続を示す
————	ステップル止め配線
- - - - -	露出配管配線
——·——	地中配管配線

注記

1. 照明器具は間引き回路とする。
EM・CE5.5'-3C (内 1本アース) 渡り配線

2. プルボックスは下記とする。
(S.W) は、ステンレス製、防水型を示す。
⊠ P1 — 150x150x150
⊠ P2 — 200x200x200
⊠ P3 — 300x300x200

竣工図
2017/12/28（平成29年）

監理技術者	現場代理人		日付

平城宮跡歴史公園朱雀大路西側地区飲食・交流棟、観光案内・物販棟、
団体集合施設及びターミナルシェルター新築工事（電気設備工事）

シェルター 電灯平面図

整理番号 No.
E-401