奈良県教育委員会事務局学校支援課長

質 問 回 答 書

次の業務に係る質問について、下記のとおり回答いたします。 工事名:大和広陵高等学校空調機設置工事

	入州仏阪向守于仪王訓佼改臣工事	
No	質 問 事 項	回答
1	既設集中リモコンの配線ルートが分かる図面はないでしょうか。	集中リモコンを設置した工事の竣工図を公開します。竣工図を確認いただき、適切な工事をお願いします。
2	冷媒管保温は10mmを使用してもよいでしょうか。	その仕様での施工は妨げません。
3	鋼製電線管(E管)は塗装なしを使用してもよいでしょうか。	その仕様での施工は妨げません。