

PCB調査報告表

設置建物	設置場所	機器名	使用種別	製造メーカー	形式	製作番号・許可番号	製作年月日	仕様	重量(kg)	油量(ℓ)	台数	PCB	根拠	備考
卸売場棟 (青果)	2階電気室 (青果側)	変圧器	電灯No.1	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76010136	1976	1φ3W 6600/210-105V 250kVA	987	347	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	電灯No.2	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76010137	1976	1φ3W 6600/210-105V 250kVA	987	347	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	電灯No.3	東芝(株)	HCTR-S4	85051403	1985	1φ3W 6600/210-105V 250kVA	700	175	1	無	－	H30.2.4絶縁油取替
		変圧器	動力No.1	(株)日立製作所	SOU-YDCR3	i116241601	2016	3φ3W 6600/210V 500kVA	1,425	275	1	無	製造年	
		変圧器	動力No.2	東芝(株)	HCTR-S4	85074257	1985	3φ3W 6600/210V 500kVA	1,310	365	1	無	－	H30.2.4絶縁油取替
		高圧用進相コンデンサ	SC1	東芝(株)	BRTR-A6NR	91510355	1991.1	3φ 100kvar	28	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC2	東芝(株)	BRTR-A6NR	91510449	1991.1	3φ 75kvar	23	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC3	東芝(株)	BRTR-A6NR	91510302	1991.1	3φ 50kvar	19	－	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR1	東芝(株)	記載なし	90096100	1990.11	3φ 6kvar	110	40	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR2	ニチコン(株)	記載なし	PIH9781	1991.2	3φ 4.5kvar	－	－	1	低濃度	みなし	HP (否定できない期間)
		直列リアクトル	SR3	ニチコン(株)	記載なし	PIH9754	1991.2	3φ 3kvar	－	－	1	低濃度	みなし	HP (否定できない期間)
	2階機械室 (青果側) M-2A操作盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	FE2150KE	873005 9095040	1995	150μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	100μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	75μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	75μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1994	20μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1994	15μF	－	－	3	無	非該当品	HP案内
	2階機械室 (青果側) M-2B操作盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	75μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	50μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	40μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
卸売場棟 (水産)	2階電気室 (水産側)	変圧器	電灯No.1	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76004105	1976	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	591	211	1	無	分析調査	
		変圧器	電灯No.2	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	74025765	1976	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	591	211	1	無	分析調査	
		変圧器	電灯No.3	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	74008518	1976	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	591	211	1	無	分析調査	
		変圧器	動力No.1	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	76010135	1976	3φ3W 6600/210V 250kVA	1,140	305	1	無	分析調査	H21.2絶縁油取替
		変圧器	動力No.2	東芝(株)	HCTR-S4	85074258	1985	3φ3W 6600/210V 500kVA	1,310	365	1	無	－	H30.2.4絶縁油取替
		高圧用進相コンデンサ	SC1	東芝(株)	BRTR-A6NR	95522418	1995	3φ 75kvar	23	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC2	東芝(株)	BRTR-A6NR	95522584	1995	3φ 100kvar	28	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC3	東芝(株)	BRTR-A6NR	95522583	1995	3φ 100kvar	28	－	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR1	東芝(株)	記載なし	96007259	1996	3φ 4.5kvar	115	40	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR2	東芝(株)	記載なし	96007258	1996	3φ 6kvar	110	40	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR3	東芝(株)	記載なし	96007257	1996	3φ 6kvar	110	40	1	無	製造年	
	2階機械室 (水産側) M-2C操作盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	FE2150KE	873005	1995	150μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	100μF	－	－	3	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	50μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	30μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1994	15μF	－	－	2	無	非該当品	HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1994	15μF	－	－	1	無	非該当品	取外し放置、HP案内
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	10μF	－	－	1	無	非該当品	取外し放置、HP案内
管理棟	1階電気室	変圧器	電灯No.1	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	74041088	1976	1φ3W 6600/210-105V 75kVA	338	120	1	無	分析調査	H30.2分析報告書

PCB調査報告表

設置建物	設置場所	機器名	使用種別	製造メーカー	形式	製作番号・許可番号	製作年月日	仕様	重量(kg)	油量(ℓ)	台数	PCB	根拠	備考
		変圧器	電灯No.2	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76001439	1976	1φ3W 6600/210-105V 75kVA	338	120	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	電灯No.3	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76006729	1976	1φ3W 6600/210-105V 75kVA	338	120	1	無	分析調査	H30.3分析報告書
		変圧器	動力	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	74045776	1976	3φ3W 6600/210V 300kVA	1,140	305	1	無	－	H30.2.4絶縁油取替
		高圧用進相コンデンサ	SC1	東芝(株)	BRTR-A6NR	93520483	1993	3φ 50kvar	191	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC2	東芝(株)	BRTR-A6NR	92511466	1992	3φ 75kvar	23	－	1	無	製造年	
		直列リアクトル (6%)	SR1	東芝(株)		93006029	1993	3φ 3kvar	105	32	1	無	製造年	
		直列リアクトル (6%)	SR2	東芝(株)		93006030	1993	3φ 4.5kvar	110	40	1	無	製造年	
	1階機械室 M-1A盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	FE2200KE	9029130	1999	200μF	－	－	7	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	FE2150KE	9029180	1999	150μF	－	－	1	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF2040TX	873005	1999	40μF	－	－	1	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF2030TX	873005	1999	30μF	－	－	3	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF2010TX	873005	1999	10μF	－	－	3	無	製造年	
	2階機械室 M-2A盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QG1746	1976	100μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1995	10μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内
	3階機械室 M-3A盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QD14970	1976	40μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N2形FF	873005	1994	15μF	－	－	1	無	非該当品	乾式進相コンデンサ、HP案内
	3階機械室 M-3B盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QB68135	1976	50μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QE59868	1976	20μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QA47425	1976	15μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
特高受変電棟	2階電気室	変圧器	特高No.1	東芝(株)	乾式	85051345	1985	3φ3W 22K/6600V 2500kVA	530	－	1	無	非油入	
		変圧器	特高No.2	東芝(株)	乾式	85051344	1985	3φ3W 22K/6600V 2500kVA	530	－	1	無	非油入	
		変圧器	所内電灯	東芝(株)	REC-M4	85020115	1985	1φ3W 6600/210-105V 50kVA	－	－	1	無	非油入	
		変圧器	所内動力	東芝(株)	RECD-M4	85051398	1985	3φ3W 6600/210V 150kVA	－	－	1	無	非油入	
	1階機械室 M-1操作盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N1形	873005	1985	100μF	－	－	1	無	非該当品	SH(MF)型
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	N1形	873005	1985	75μF	－	－	1	無	非該当品	SH(MF)型
パナナ加工場	電気室	変圧器	電灯	東京芝浦電気(株)	－	76155471	1976	1φ3W 6600/210-105V 50kVA	418	170	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	動力No.1	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	76010131	1976	3φ3W 6600/210V 250kVA	1,140	305	1	低濃度	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	動力No.2	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	77005544	1976	3φ3W 6600/210V 50kVA	525	166	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		高圧用進相コンデンサ	SC1	東京芝浦電気(株)	BRTR-A6JR	74505002	1974.4	3φ 50kvar	30	－	1	低濃度	該当品	HP（否定できない・期間）
		高圧用進相コンデンサ	SC2	(株)東芝	BRTR-A6J2R	85508394	1985.12	3φ 30kvar	14	－	1	低濃度	該当品	HP（否定できない・期間）
	荷捌場 M-1A操作盤	低圧進相コンデンサ	天井換気扇	(株)指月電機製作所	－	－	1976	200V、0.36A、10μF	－	－	1	－	－	撤去済、M-1B共
														「MP固体含侵」
冷蔵庫棟 A 棟	1階電気室	変圧器	電灯	東京芝浦電気(株)	OHAN	77005543	1977	1φ3W 6600/210-105V 50kVA	418	170	1	無	分析調査	2020.2分析報告書、基準値以下
		変圧器	動力No.1	(株)ダイヘン	TSP-PW1	HX167916	2010	3φ3W 6600/210V 500kVA	1,490	320	1	無	製造年	絶縁油交換実績無し
		変圧器	動力No.2	(株)東芝	HCTR-S5	92022510	1992	3φ3W 6600/210V 300kVA	835	195	1	無	分析調査	2020.2分析報告書 基準値以下
		高圧用進相コンデンサ	SC2	(株)東芝	BRTR-A6NR	91513429	1991	3φ 6600V 75kvar	23	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC3	ニチコン(株)	SH AF70216KBB1	B10Z0021	2010	3φ 7020V 160kvar	40	－	1	無	製造年	→ 日新電機 PET-FK4 160kvar 2025.1.29更新
		直列リアクトル	SR	ニチコン(株)	OF	Z0TA043401	2010	3φ 6600V 9.57kvar	195	73	1	無	製造年	
	1階電気室	進相用コンデンサ	自動力率制御盤	松下電器産業(株)	SH-S	試験番号 76155471 組立 388779-Y1	1984.3	3φ 低圧 20kvar	14	－	2	低濃度	みなし	HP（否定できない期間）
	低圧自動力率制御盤													

PCB調査報告表

設置建物	設置場所	機器名	使用種別	製造メーカー	形式	製作番号・許可番号	製作年月日	仕様	重量(kg)	油量(ℓ)	台数	PCB	根拠	備考
	1階電気室 (保管)	変圧器	電灯	三菱電機(株)	SF	182331	1973	1φ3W 6600/210-105V 30kVA	185	57	1	無	分析調査	2020.2分析報告書、基準値以下
		変圧器	動力	(株)東芝	HCTR-S4	88029755	1988	3φ3W 3300/210V 75kVA	295	65	1	無	分析調査	2020.2分析報告書、基準値以下
		変圧器	動力	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	76179785 (385504)	1977	3φ3W 3300/210V 100kVA	594	189	1	無	分析調査	2020.2分析報告書、基準値以下
		零相蓄電器	－	光商工(株)	ZPC-1A	314088	1990	3Φ 6600V 0.001μF×3+1.7μf	15	－	1	無	分析調査	2020.2分析報告書、基準値以下
		低圧進相コンデンサ	－	三菱電機(株)	SH-(MF)-E	MG-L400ST200 11006009	1980	400μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表 2022.3照会済
	1階機械室 M-1操作盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	－	QA49200	1976	15μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表、「MP固体含侵」
	1階機械室 冷凍機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-E形	MGC-300ST-200 QN04075	1976	300μF	－	－	2	低濃度	該当品	HP一覧表
	1階機械室 冷凍機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MG-S型	9121160	2021	400μF	－	－	1	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MG-S300ST200	9077160	1997	300μF	－	－	1	無	製造年	
	1階機械室 補機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-75T-200	1975	75μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-30T-200	1975	30μF	－	－	2	無	非該当品	HP（否定できない・期間）
	1階機械室 クーラ制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-50T-200	1975	50μF	－	－	4	無	非該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-15T-200	1975	15μF	－	－	4	無	非該当品	HP一覧表
	2階機械室 冷凍機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-E形	MGC-400ST-200 QQ09305、QQ09308	1976	400μF	－	－	2	低濃度	該当品	HP一覧表
	2階機械室 クーラ制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-40T-200	1975	40μF	－	－	4	無	非該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-15T-200	1975	15μF	－	－	3	無	非該当品	HP一覧表
	2階機械室 補機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	SH-E形	MGC-300ST-200 RN05058	1977	300μF	－	－	1	低濃度	該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-30T-200	1975	30μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-50T-200	1975	50μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表
	3階機械室 冷凍機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-E形	MGC-400ST-200 QQ09242、QQ09243	1976	400μF	－	－	2	低濃度	該当品	HP一覧表
	3階機械室 クーラ制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-50T-200	1975	50μF	－	－	4	無	非該当品	HP一覧表、2個離断
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-30T-200	1975	30μF	－	－	3	無	非該当品	HP一覧表、2個離断
	3階機械室 補機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-50T-200	1975	50μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	MP-N1形	MGC-30T-200	1975	30μF	－	－	1	無	非該当品	HP一覧表
冷蔵庫棟 B 棟	1階機械室 M-2盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)東芝	SH	2D03・2D10 DLF-N2050A	1992	50μF	－	－	3	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)東芝	SH	2D06・2A16 DLF-N2020A	1992	20μF	－	－	4	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	ニチコン(株)	N2形	NTA916	2007	20μF	－	－	1	無	製造年	
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)東芝	SH	2D10 DLF-N2020A	1992	20μF	－	－	1	無	製造年	取外し放置
	1階機械室 冷凍機制御盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	SH(MF)-E形	7071200	1981	300μF	－	－	1	無	非該当品	メーカーヒアリング
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	MP-E形	MGC-300ST-200 NV0038F	1975	300μF	－	－	1	低濃度	該当品	HP一覧表
		低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	三菱電機(株)	N1形SH(MF)	MG-H10T200	1980	10μF	－	－	2	無	非該当品	HP一覧表
倉庫加工場No.1	電気室	変圧器	電灯	東京芝浦電気(株)	－	76155472	1976	1φ3W 6600/210-105V 50kVA	418	170	1	無	分析調査	H30.2分析報告書、H14.1絶縁油取替
		変圧器	動力	(株)東芝	HCTR-S5	94010031	1994	3φ3W 6600/210V 200kVA	610	145	1	無	分析調査	H30.2分析報告書

PCB調査報告表

設置建物	設置場所	機器名	使用種別	製造メーカー	形式	製作番号・許可番号	製作年月日	仕様	重量(kg)	油量(ℓ)	台数	PCB	根拠	備考
		変圧器	排水機場送り	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	76015738	1976	3φ3W 6600/3300V 400kVA	1,760	480	1	無	分析調査	H30. 2分析報告書、H21. 2絶縁油取替
		電力用コンデンサ	SC	(株)東芝	BRTR-A6NR	93521986	1993	3φ 50kvar	19	－	1	無	製造年	
		接地用コンデンサ	ESC	松下電器産業(株)	OB	3711128	1982	3000V	18	－	1	低濃度	みなし	HP (否定できない期間)
	取水ポンプ盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	松下電器産業(株)	N2形SH	－	1994	400μF	－	－	1	無	製造年	
倉庫加工場No.2	電気室	変圧器	電灯	東京芝浦電気(株)	－	74008357	1976	1φ3W 6600/210-105V 75kVA	418	170	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	動力	(株)東芝	CHTR-S5	92003416	1991	3φ3W 6600/210V 300kVA	835	195	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
	動力盤に コンデンサ無	電力用コンデンサ	SC	(株)東芝	BRTR-A6NR	91513006	1991	3φ 50kvar	19	－	1	無	製造年	
排水機場	電気室	電力用コンデンサ	1号電動機盤	ニチコン(株)	AF352120KC7	B601917	2005	3φ 3kv 12.8kvar	10	－	1	無	製造年	
		電力用コンデンサ	2号電動機盤	ニチコン(株)	AF352120KC7	B601916	2006	3φ 3510v 12.8kvar	10	－	1	無	製造年	
		電力用コンデンサ	3号電動機盤	ニチコン(株)	AF352120KC7	B6R1058	2006	3φ 3510v 12.8kvar	10	－	1	無	製造年	
	排水ポンプ室	変圧器	動力	三菱電機(株)	RA型	B51254001	1975	3φ3W 3300/210V 30kVA	295	72	1	低濃度	採取調査	H31.2分析報告書
		変圧器	電灯	三菱電機(株)	SF型	B51224001	1975	1φ3W 3300/210-105V 10kVA	101	30	1	無	採取調査	H21.2絶縁油取替
		電力用コンデンサ	変圧器盤	ニチコン(株)	AF352120KC7	B6Q1918	2006	3φ 3510v 12.8kvar	10	－	1	無	製造年	
関連商品売場棟	1階電気室	変圧器	電灯No.1	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	76001454	1976	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	591	211	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	電灯No.2	東京芝浦電気(株)	HCR-S1	74020924	1976	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	591	211	1	無	分析調査	H30.2分析報告書
		変圧器	動力No.1	東京芝浦電気(株)	HCTR-S1	76010132	1976	3φ3W 6600/210V 250kVA	1,140	305	1	無	－	H30.2.4絶縁油取替
		変圧器	動力No.2	東芝(株)	HCTR-S3	84035995	1984	3φ3W 6600/210V 300kVA	900	220	1	無	分析調査	H30. 2分析報告書、H21. 2絶縁油取替
		高圧用進相コンデンサ	SC1	東芝(株)	BRTR-A6NR	94521844	1994	3φ 100kvar	28	－	1	無	製造年	
		高圧用進相コンデンサ	SC2	(株)指月電機製作所	LV-6	BM50789	2011	3φ 57.5kvar	19	4	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR1	東芝(株)	記載なし	95006561	1995	3φ 6kvar	110	40	1	無	製造年	
		直列リアクトル	SR2	東芝(株)	記載なし	95006560	1995	3φ 3kvar	105	32	1	無	製造年	
	1階電気室 M-1盤	低圧用進相コンデンサ	盤内分岐回路	(株)指月電機製作所	MP	QE63429	1976	50μF	－	－	1	無	非該当品	HP案内、「固体含侵」
給水塔	塔内壁面	ネオン変圧器	ネオン	ダイヘン	各種					－	32	みなし	メーカーメール	
青果水産加工場	電気室	高圧用進相コンデンサ	SC1	ニチコン	AF662750K5	B6Z2217	1996	6.6kV 6.5A 75kvar	17	－	1	みなし	保安協会報告	
		高圧用進相コンデンサ	SC2	ニチコン	AF662750KB5	B6Z2215	1996	6.6kV 6.5A 75kvar	17	－	1	みなし	保安協会報告	
		高圧用進相コンデンサ	SC3	ニチコン	AF662750KB5	B6Z2216	1996	6.6kV 6.5A 75kvar	105	－	1	みなし	保安協会報告	
		直列リアクトル		ニチコン	CR662750KB03	J7H2262	1996	6.6kV 6.5A 4.5kvar	105	－	1	みなし	保安協会報告	
		直列リアクトル		ニチコン	CR662750KB03	J7H2413	1996	6.6kV 6.5A 4.5kvar	105	－	1	みなし	保安協会報告	