

令和 7年 8月 4日

奈良県総務部管財課長

質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号 : 第R7-9号

工事名 : 中央こども家庭相談センター女性相談棟空調設備更新工事

No	質問内容	回答
1	図面M-4(空調・配管系統図)に記載のACP-1(ビル用マルチ)室外機の搬出及び搬入について、方法及びルートをお教えください。	ユニック車による搬出入を想定しています。また、搬出入ルートについては、別紙1のとおりです。
2	図面M-8(厨房平面・断面図)及び数量表11 ページに記載のACP-4(ビルトイン)室内機について、既設品番をお教えください。また、数量表4 ページに記載の新設機器について、厨房の参考品番は「MSZ-JXV4025S-W」となっており、壁掛けタイプの機器となっております。既設ビルトインタイプを撤去し、壁掛けタイプの機器に更新という認識でよろしいでしょうか。	図面M-8は誤りです。正しい図面は、別紙2のとおりです。厨房の室内機については、既設・新設ともに壁掛けです。既設品番は、「F40PTEP-W」です。