

令和 7年 9月5日

奈良県総務部管財課長

質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号 : 第R7-10号

工事名 : 産業振興総合センター中央監視装置更新工事

No	質問内容	回答
1	設計図の「8. 機能仕様」のうち、9. と10. に関して、9. 無線通信接続機能に「LoRa無線を用いて接続可能」とありますが、どの部分でLoRa無線を利用するのか、想定されていることがあればご教示下さい。 10. その他機能に「タブレットに自動取込」とありますが、タブレット本体および取込のためのソフトウェアは見積範囲外と考えるよろしいでしょうか。 また、タブレットへの自動取込の方法はどのように想定されていますか。	LoRa無線を利用せず、既存の伝送線による有線接続でもよろしいです。 タブレット本体および取込のためのソフトウェアについては、見積範囲外です。 タブレットへの自動取込の方法については、製造者標準の通信プロトコルでかまいません。