

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※( )内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
集会場	1 (1)	1 (1)	・ 廊下の必要幅員が物品等で確保されていない 等
保育園	1 (1)	1 (1)	・ 排煙設備の作動不良
物品販売店舗	5 (1)	5 (1)	・ 風除室への出口の封鎖 ・ 排煙設備の作動不良 等
合計	7 (3)	7 (3)	