

別紙

実施結果()内は土木事務所分で内数)

実施対象建築物		実施結果(件)			
建物用途	箇所	建築基準法違反(疑義を含む)に対する是正指導※	吹付アスベストの飛散防止対策等に関する助言・指導	緊急点検対象となる昇降機に対する助言・指導	建築物の耐震診断・耐震改修促進に関する助言
物販店舗	3(1)	11(2)	0	0	0
学校等	4	2(0)	0	0	4(0)
社会福祉施設	2(1)	8(0)	0	0	0
集会所	1(1)	3(3)	0	0	0
工場	2	0	2(0)	0	0
旅館・ホテル	2(1)	8(3)	0	0	0
飲食店	4	14(0)	0	0	0
病院	1	7	0	0	0
合計	19(4)	53(8)	2(0)	0	4(0)

※[違反内容]

- ・物品等の放置により、有効な避難経路が確保されていない。
- ・排煙設備が機能しない。
- ・非常用照明の蓄電池が切れている。 等