

別紙

実施結果(()内は土木事務所分の内数)

実施対象建築物		実施結果(件)		
建物用途	箇所	建築基準法違反(疑義を含む)に対する是正指導※	吹付けアスベストの飛散防止対策等に関する助言・指導	建築物の耐震診断・耐震改修促進に関する助言
物販店舗	5(3)	21(16)	0	1
学校等	2	3	0	1
集会所	1(1)	4(4)	0	0
遊技場	1	0	1	0
工場	2	2	2	0
合計	11(4)	30(20)	3	2

- ・物品等の放置により、有効な廊下幅が確保されていない。
- ・排煙設備が機能しない。
- ・非常用照明の蓄電池が切れている。等