

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
集会場	1 (1)	1 (1)	・ コンクリートブロック塀の傾斜
ホテル・旅館	3 (1)	3 (1)	・ 防火戸の作動不良 ・ 非常用照明設備の球切れ、バッテリー切れ 等
学校	2 (1)	1 (0)	・ 防火戸の作動不良
体育館	1 (0)	1 (0)	・ 排煙設備の作動不良 等
物品販売店舗	2 (2)	2 (2)	・ 非常用照明設備の球切れ、バッテリー切れ ・ 排煙設備の作動不良 等
合計	9 (5)	8 (4)	