

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
集会場	1 (1)	1 (1)	・ 定期報告の提出
ホテル・旅館	1	1	・ 非常用照明設備の球切れ又はバッテリー切れ ・ 掲示物により防火設備の作動時に潜り戸が使用できない 等
共同住宅	1	1	・ 非常用照明設備の球切れ又はバッテリー切れ ・ 排煙設備が適切に維持管理されていない 等
物品販売店舗	1 (1)	1 (1)	・ 定期報告の提出
公衆浴場	1 (1)	0 (0)	
老人ホーム	1	1	・ 廊下の必要幅員が物品等で確保されていない ・ 屋外避難階段に通ずる避難出口が施錠されている 等
学校	2	2	・ 耐震診断義務化建築物の耐震性の確保について ・ 廊下の必要幅員が物品等で確保されていない 等
保育園・幼稚園	2 (1)	2 (1)	・ 非常用照明設備の球切れ又はバッテリー切れ ・ 廊下の必要幅員が物品等で確保されていない 等
合計	10 (4)	9 (3)	