

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
集会場	2 (1)	2 (1)	・ 非常用照明の設置が不適切 ・ 物品等により防火シャッターの閉鎖が適切にできない 等
旅館	3 (1)	2 (1)	・ 物品等により屋外への出口(避難出口)が避難時に通行できない 等
物品販売店舗	1 (1)	0 (0)	
合計	6 (3)	4 (2)	