

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
公民館	1 (0)	0 (0)	
ホテル・旅館	2 (1)	1 (1)	・ 物品等により排煙口の解放が適切にできない 等
物品販売店舗	2 (2)	1 (1)	・ 建築基準法第12条第1項に基づく報告が確認できない 等
合計	5 (3)	2 (2)	