

技術評価点内訳表

工事名：浄化センター電気棟建設（電気設備）工事

工事番号：H25浄化第427号

入札者氏名	評価項目																企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	技術提案																		
	総合的なコストの縮減に関する項目				工事目的物の性能・機能の向上に関する項目								社会的要請の対応に関する項目						
	機器（①特高受変電設備、②高圧配電設備、③高圧受変電設備（電気棟及び管理本館に共通する工夫））の維持管理費を縮減するための具体的な工夫を提案・実施する。ただし、1提案中には①から③のうちいずれかの設備をひとつ選択して記載するものとする。（1つの設備について複数の提案も可能とする。）				機器（①特高受変電設備（特高変圧器）、②特高受変電設備（特高盤）、③高圧配電設備、④高圧受変電設備（電気棟及び管理本館に共通する工夫））に関して、維持・保守性の向上に関する具体的な工夫（維持管理費の縮減に関する提案は除く）について提案・実施する。ただし、1提案中には①～④のうちいずれかの設備をひとつ選択して記載するものとする。（1つの設備について複数の提案も可能とする。）				既設流用の特高変圧器の、移設時の影響軽減の方法に関する具体的な工夫について提案・実施する。		特高接続点から電気棟間に埋設された特高ケーブルの維持・保守性の向上に関する具体的な工夫について提案・実施する。		特高受変電設備の既設から新設への切替時は、停電及び自家発電による仮運転となるため、処理施設に対する影響を軽減する為の具体的な工夫について提案・実施する。						
提案1	提案2	提案3	提案4	提案1	提案2	提案3	提案3	提案4	提案1	提案2	提案1	提案2	提案1	提案2					
株式会社 明電舎 関西支社	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	2.72	20.72	120.72	
10.5				3.0					1.5		1.5		1.5						
株式会社 きんでん 奈良支店	辞 退																		